



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Цокольного ввода газопровода
тип ЦВГ-110/ст.108
ТУ 22.21.29-001-35960707-2019

Изготовитель: **Юридический адрес:** ООО "ПолимерСталь", 603004 г. Нижний Новгород
ул. Героя Юрия Смирнова 2 а. 8(904)787-82-94, 8(904) 391-90-40, E-mail: polsta19@yandex.ru.

Адрес производства: ОП.606918 ул. Молодёжная д.10, с. Б. Широкое, гог. Шахунья,
Нижегородской обл.

Сертификат соответствия **РОСС RU.32001 .04ИБФ1.ОСП28.50215** действует по **28.03. 2027 г.**
Условное обозначение изделия: ЦВГ-ПЭ100 ГАЗ SDR11 110/ст.108. ТУ 22.21.29-001-35960707-2019

Партия _____ № _____ Размер _____ Количество: _____

Дата изготовления: _____ Масса: _____

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Фактическое значение	Метод испытаний
1	Испытания на прочность и герметичность (не менее)	0,6 МПа	1,2 МПа	СНиП 3.05.02-88
2	Стойкость к осевой нагрузке	12,6 кН	15 кН	ГОСТ ИСО 1167-1 ГОСТ 19899-2020
3	Размеры	Согласно ТУ, приложение № 2	Соответствует	СП 42-103-2003
4	Визуальный осмотр	Без видимых повреждений	Соответствует	СП 42-103-2003 ГОСТ 50838 п.8.2
5	Толщина изоляционного слоя Не менее. Номер конструкции 9.	1,2	1,8	ГОСТ Р 51.164-98
6	Адгезия к стали при t 20 С° Н/см. Не менее.	20	20	ГОСТ 411 метод В приложение Б.
7	Диэлектрическая сплошность Не менее кВ/мм	5	5	ГОСТ Р 51164-98

Материалы:

Труба полиэтиленовая ПЭ100 ГАЗ SDR11-ø 110x10мм. ГОСТ Р 58121.2-2018

Труба стальная – ø 108x5,0мм. ГОСТ 10705-80 гр. В 20

Труба стальная ø 133x3,5 ГОСТ 10705-80.

Грунтовка: «Праймер НК-50» ТУ 5775-001-01297858-95

Лента полиэтиленовая «ПОЛИЛЕН 40-ЛИ-63» ТУ 2245-003-01297858-99, лента ПВХ-Л (ТУ 2245-001-38742313-2013).

Обёртка полиэтиленовая «ПОЛИЛЕН 40-ОБ-63» ТУ 2245-003-01297858-99.

Полиэтиленовая термоусаживаемая муфта.

Изоляция весьма усиленная, выполнена в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 и РД 153-39.4-091-01

Протокол испытаний № _____ от _____

Заключение: Соответствует требованиям ТУ 22.21.29-001-35960707-2019, СП 62.13330.2011

Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, и допускается к применению в системах газоснабжения и газопотребления с давлением до 0,6МПа.

Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления.

Специалист ОТК: _____ Платов Ю.С.

Начальник цеха: _____ Меньков А.С.