ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Цокольного ввода газопровода
тип ЦВГ-315/ст.273
ТУ 22.21.29-001-35960707-2019

Изготовитель: ***Юридический адрес:*** ООО ”ПолимерСталь“, 603004 г. Нижний Новгород ул. Героя Юрия Смирнова 2а. 8(904)787-82-94, 8(904) 391-90-40, E-mail. polsta19@yandex.ru.
Адрес производства: ОП.606918 ул. Молодёжная д.10, с. Б. Широкое, гог. Шахунья, Нижегородской обл.
Сертификат соответствия **РОСС RU.32001 .04ИБФ1.ОСП28.50215 действует по 28.03. 2027 г.**
Условное обозначение изделия: ЦВГ-ПЭ100 ГАЗ SDR11 315/ст.273. ТУ 22.21.29-001-35960707-2019

Партия _____№_____ Размер _____ Количество:_____.

Дата изготовления:_____ Масса:_____.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Фактическое значение	Метод испытаний
1	Испытания на прочность и герметичность (не менее)	0,6 МПа	1,2 МПа	СНиП 3.05.02-88
2	Стойкость к осевой нагрузке	52,6 кН	55 кН	ГОСТ ИСО 1167-1 ГОСТ 19899-2020
3	Размеры	Согласно ТУ, приложение № 2	Соответствует	СП 42-103-2003
4	Визуальный осмотр	Без видимых повреждений	Соответствует	СП 42-103-2003 ГОСТ 50838 п.8.2
5	Толщина изоляционного слоя Не менее. Номер конструкции 9.	1,2	1,8	ГОСТ Р 51.164-98
6	Адгезия к стали при t 20 С° Н/см. Не менее.	20	20	ГОСТ 411 методВ приложение Б.
7	Диэлектрическая сплошность Не менее кВ/мм	5	5	ГОСТ Р 51164-98

Материалы:
Труба полиэтиленовая ПЭ100 ГАЗ SDR11-ø 315х28,6 мм. ГОСТ Р 58121.2-2018
Труба стальная – ø 273х6,0мм. ГОСТ 10705-80 гр. В 20
Труба полиэтиленовая ПЭ100 ГАЗ SDR11-ø 355х32,2 мм. ГОСТ Р 58121.2-2018
Грунтовка: «Праймер НК-50» ТУ 5775-001-01297858-95
Лента полиэтиленовая «ПОЛИЛЕН 40-ЛИ-63» ТУ 2245-003-01297858-99, лента ПВХ-Л (ТУ 2245-001-38742313-2013).
Обёртка полиэтиленовая «ПОЛИЛЕН 40-ОБ-63» ТУ 2245-003-01297858-99.
Изоляция весьма усиленная, выполнена в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 и РД 153-39.4-091-01

Протокол испытаний №_____. от _____.

Заключение: Соответствует требованиям ТУ 22.21.29-001-35960707-2019, СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, и допускается к применению в системах газоснабжения и газопотребления с давлением до 0,6МПа.
Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления.

Специалист ОТК:_____ Платов Ю.С.

Начальник цеха:_____ Меньков А.С.

ОБРАЗЕЦ